

Słupia Wielka, 19.08.2025

Znak sprawy: 3/ZO/DB/SŁW/2025

ZAPYTANIE OFERTOWE

(niniejsze zapytanie nie stanowi zapytania ofertowego
w rozumieniu przepisów PZP)

Zwracam się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

Zakup i montaż kotła c.o. z osprzętem w SDOO Słupia Wielka

Opis wymagań przedmiotu zamówienia

Parametr	Opis wymagań Zamawiającego
❖ Informacje ogólne	❖ Kompleksowe wykonanie instalacji grzewczej wraz z kotłem, sterownikami, zasobnikiem, nagrzewnicami do 2 pomieszczeń w szklarni ❖ Powierzchnia 1 pomieszczenia 114m² ❖ Powierzchnia 2 pomieszczenie 153m² ❖ Wymagane utrzymywanie temperatury w zakresie 20 – 25 st.C
❖ Dane techniczne kotła	❖ Stojący, z możliwością regulacji ❖ Olejowy, kompatybilny i wstępnie skonfigurowany do pracy z paliwem F30 ❖ Zgodność z wymaganiami dyrektyw ERP: sprawność przy częściowym obciążeniu do 97,4%, klasa B dla efektywności ogrzewania ❖ Podłączenie do komina: homologacja B23 ❖ Palnik kotła zintegrowany pod pokrywą, o niskiej emisyjności NOx – klasa 3 ❖ Moc znamionowa 80/60st.C minimum 36kW ❖ Poziom mocy akustycznej maksymalnie 64dB ❖ Masa netto maksymalnie 245kg ❖ Maksymalne ciśnienie robocze do 3bar ❖ Zakres regulacji termostatu: 30 – 90 st C ❖ Maksymalne zużycie oleju opałowego 3,5 kg/h ❖ Indeks ochrony elektrycznej IPx1B ❖ Pojemność wodna minimum 35l
❖ Dane techniczne nagrzewnicy	❖ Nagrzewnica wodna wyposażona w 3 biegowy wentylator ❖ Regulowany zakres mocy grzewczej minimalnie w zakresie od 3 – do 26kW (zakres regulacji może być szerszy) ❖ Nominalna moc grzewcza (70/50/16stC) min 10,2kW ❖ Strumień przepływu powietrza do 2000 m³/h ❖ Zasilanie 230/50 V/Hz ❖ Maksymalny pobór prądu: 0,7A

	❖ Maksymalny pobór mocy: 140W ❖ Maksymalna temperatura wody grzewczej: 120 st.C ❖ Maksymalne ciśnienie robocze: 1,6 MPa ❖ Maksymalna temperatura pracy: 60st. C ❖ Przyłącze: ½"
❖ Dane techniczne zbiornik buforowy	❖ Zasobnik o pojemności wody minimum 1450l ❖ Max. Temperatura pracy powyżej 90st. C ❖ Max. Ciśnienie pracy powyżej 0,25 MPa ❖ Waga netto max. 215kg ❖ Zewnętrzna średnica zbiornika max. 1150mm ❖ Wysokość max. 2750mm ❖ ErP Klasa efektywności energetycznej -Neodul: C
❖ Dane techniczne zbiornika na olej opałowy	❖ Zasobnik na olej opałowy dwu płaszczy ❖ Pojemność zbiornika: 1450 – 1550l ❖ Max długość/szerokość/wysokość: 1735mm/755/1801mm ❖ Waga netto max. 97kg ❖ Odporny na korozję i uderzenia ❖ Posiadający wskaźnik poziomu oleju ❖ Posiadający zintegrowany system ostrzegawczy przecieku oleju ❖ Niewrażliwy na zmiany temp. ❖ Posiadający niezbędne atesty oraz certyfikaty p.poż ❖ Wyprodukowany pod kontrolą normy ISO 9002
❖ Dane techniczne sterownika	❖ Zasilanie 230V AC / 50Hz ❖ Panel z przyciskami oraz wyświetlaczem LCD ❖ Zakres regulacji temperatury od 5 do 40st. C ❖ Zakres regulacji obrotów 3 stopniowy ❖ Zakres temperatury pracy od 0 do 50st. C ❖ Temperatura przechowywania: od -10 do 60st. C ❖ IP 20 ❖ Programator tygodniowy: ON:5+2 dni, OFF ❖ Montaż: natynkowy ❖ Czujnik temperatury wbudowany
❖ Materiał	❖ Instalacja wykonana ze stali zaciskowej i izolacja
❖ Inne	❖
❖ Szkolenia	❖ Szkolenia w zakresie obsługi, eksploatacji i konserwacji
❖ Serwis	❖ Zapewnienie przeglądów systemów grzewczych
❖ Gwarancja	❖ 24 miesiące

Termin realizacji zamówienia: do **31.10.2025r.**

Inne istotne warunki zamówienia:

Kryterium oceny ofert : 100% ceny

Ofertę prosimy:

złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres: Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Słupi Wielkiej , Słupia Wielka 1, 63-022 lub drogą elektroniczną na adres e-mail:

r.siudzinski@slupia Wielka.coboru.gov.pl

Zamawiający wyznacza termin na złożenie oferty do 01.09.2025 r. do godz. 9.00.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia prowadzonego postępowania obejmującego niniejsze zapytanie – bez podawania przyczyny. Wykonawcy nie przysługuje prawo dochodzenia roszczeń w związku z unieważnieniem postępowania, w tym także kosztów poniesionych przez wykonawcę w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

Z wyrazami szacunku

Rafał Cyfert
Kierownik Zamawiającego

.....
(pieczęć firmowa Oferenta)

FORMULARZ OFERTOWY

Znak sprawy: 3/ZO/DB/SŁW/2025
COBORU Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Słupi Wielkiej
Słupia Wielka 1
63-022 Słupia Wielka

1. Pełna nazwa Oferenta

.....
2. Adres Oferenta

.....
3. Numer telefonu

.....
4. Numer faks

.....
5. Adres email

.....
6. Zobowiązuje się do wykonania zamówienia w terminie

7. Kalkulacja cenowa Wykonawcy na dostawę całości przedmiotu zamówienia:

Oferujemy dostawę oraz montaż całości przedmiotu zamówienia za cenę netto

:..... zł., a wraz z podatkiem VAT w wysokości % za cenę brutto

..... zł.

8. Termin płatności za wykonanie wynosi

9. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego
z dnia **19.08.2025**

.....
(miejscowość, data)

.....
(podpis osoby uprawnionej)